

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

## CERTIFIKÁT

č.: 1070718

Výrobek: Jistič LST

Typ: LST

Jmenovité hodnoty:  $U_n=230/400$  V AC,  $I_n=40, 50, 63, 80, 100, 125$  A, char. B, C, D, 1p, 3p, 3p+N

Objednavatel: OEZ s.r.o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s.r.o.  
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 702735-01/01 ze dne: 30.08.2007

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN EN 60898-1:03+A1:05+1:05

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.9.2010

7.9.2007

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna  
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



702735-01