



CB057



10023



001

Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA 1.001.000444-12



ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
SE "UKRMETRTESTSTANDARD"

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE ON CONFORMITY

Продукція
Product

Металопластикові розподільчі щити та приладдя;
пластикові розподільчі щити та приладдя

Код УКТ ЗЕД 8537

Торгова марка
Trademark

Модель/Тип
Model/Type Ref

згідно з додатком

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ ІЕС 60439-1:2003

Назва та адреса заявника
Name and address of the applicant

OEZ s.r.o.,
Sedivska 339, 561 51 Letohrad, Чеська Республіка

Назва та адреса виробника
Name and address of the manufacturer

OEZ s.r.o.,
Sedivska 339, 561 51 Letohrad, Чеська Республіка

Назва та місцезнаходження заводу
Name and factory location

OEZ s.r.o.,
Sedivska 339, 561 51 Letohrad, Чеська Республіка

Додаткова інформація
Additional information

AC 400 V, 50 Hz, IP 30, IK 07

Виданий на підставі
Issued on the grounds of

протоколу УкрТЕСТ № 800УкрТЕСТ5-12-2 від 28.02.2012.
Звіт з технічного нагляду за СУЯ № 1096я-09-ІТН від 14.11.11

Сертифікат видано ООВ ДП "Укрметртестстандарт" (Реєстр. № UA.TR.001) вул. Метрологічна, Київ, 03680, Україна
Certificate issued by the CAB SE "Ukrmetrteststandart" (Ref. No. UA.TR.001) 4 Metrologichna st. Kiev 03680, Ukraine

Дата реєстрації
Date

07.03.2012

підпис (signature)



Ример В.Д.

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at
<http://www.ukrtest.kiev.ua/reestr>



Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA 1.001.000444-12



ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
SE "UKRMETRTESTSTANDARD"

ДОДАТОК № 1 Addition

Додаткова інформація
Additional information

-металопластикові розподільчі щити та приладдя:

RZA..., PD-RZA...;

-пластикові розподільчі щити та приладдя:

ERA..., ORO..., COMBI..., ECO..., CX...,

KJ..., SB..., CT..., DSB..., ZAS..., ZAM-E;

-щити розподільчі

QA..., KB..., NP..., PD-Q..., PD-N..., PS...,

де... буквено-цифровий індекс, що вказує на конструктивні відмінності, що не впливають на показники безпеки

Сертифікат видано ООВ ДП "Укрметртестстандарт" (Реєстр. № UA.TR.001) вул.Метрологічна 4, м.Київ, 03680, Україна
Certificate issued by the CAB SE "Ukrmetrteststandard" (Ref. No. UA.TR.001) 4 Metrologichna st., Kiev, 03680, Ukraine

Дата реєстрації **07.03.2012**
Date


підпис (signature)

Ример В.Д.

